



# COLOR EN PRODUCTOS DE PETRÓLEO


Verónica K. Carrillo García

2006 / Junio / 15



## Color en Productos de Petróleo

- Evaluación del color en aceites aislantes eléctricos. Desgaste acelerado de los aceites aislantes al usuario industrial



- Este aspecto pone de manifiesto el grado de envejecimiento del aceite dieléctrico ocasionado por la aparición de turbidez, indicativa de la presencia de humedad y partículas extrañas en suspensión.



- Colorimetría Escala Saybolt, Escala ASTM y Escala Gardner de acuerdo a ASTM D156-02e1, ASTM D6045-04, ASTM D1500-04a, ASTM D1544-04; ISO 4630-1:2004; ISO 4630-2:2004



- Establecer metodología adecuada al instrumento de medición.
- Desarrollar MRC a emplear en la calibración de los instrumentos que se emplean en las mediciones mencionadas.
- Para permitir establecimiento de trazabilidad de escala Saybolt a Transmitancia.

